



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента»
(НОУ ВО «ВСИЭМ»)

Вводный инструктаж по противопожарному минимуму НОУ ВО
«ВСИЭМ»



**ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ МИНИМУМУ
НОУ ВО «ВСИЭМ»**

Якутск 2017



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента»
(НОУ ВО «ВСИЭМ»)

Вводный инструктаж по противопожарному минимуму НОУ ВО
«ВСИЭМ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОУ ВО «ВСИЭМ».....	3
2. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА ОБЯЗАНЫ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ.....	3
4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОТЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.....	4
5. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ НОУ ВО «ВСИЭМ».....	5
6. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	6
7. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.....	6
8. КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.....	6
9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ.....	8
10. СОТРУДНИК, НАЗНАЧЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ, ОБЯЗАН.....	9
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	9
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10
13. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ.....	11



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОУ ВО «ВСИЭМ»

1.1. Все работники предприятия должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия возлагается на руководителя предприятия.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных и производственных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА ОБЯЗАНЫ:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- Знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- Знать правила пользования огнетушителями;
- Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики с рукавами, гидранты и др.);
- Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Территория института должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.

3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других (даже временных) зданий и сооружений.

3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда



Вводный инструктаж по противопожарному минимуму НОУ ВО
«ВСИЭМ»

свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.

3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории предприятия категорически запрещено.

4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОТЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам

4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации

4.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 01 или 112 ;

- скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № 03.

4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.6. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить все технологические операции;
- проинформировать руководителя предприятия;
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

4.7. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.



5. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ НОУ ВО «ВСИЭМ»

5.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на:

- категорию взрывов и пожаробезопасности;
- класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.

5.3. В помещениях зданий и помещений запрещается:

- Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов;
- Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы;
- Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршрутами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.

5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.

5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- пользоваться поврежденными розетками
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы.

6. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.

6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год.

6.3. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время года должны быть утеплены.

6.4. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

6.5. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Вентиль пожарного крана должен быть исправен.

7. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

7.1. Каждый огнетушитель, установленный на предприятии, должен иметь порядковый номер.

7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.

7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



8.1. Пенные огнетушители.

Предназначены для тушения пожаров от загоревшихся различных веществ и материалов, за исключением загоревшихся щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск повернуть вверх на 180 градусов до отказа рукоятку и направить струю пены на очаг горения.

8.2. Углекислотные огнетушители.

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части растрuba оголенными частями тела.

Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.

8.3. Порошковые огнетушители.

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

8.4. Внутренние пожарные краны водоснабжения.

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.



8.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма).

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

8.6. Песок.

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ:

9.1. Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) обязан:

- Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01 или 112;
- а также дежурному сотруднику охраны предприятия на КПП по телефонам ;

9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта (пожарной охране)
- Место возникновения пожара (пожарной охране и сотруднику на КПП)
- Свою должность и фамилию (пожарной охране и сотруднику на КПП)
- Включить пожарную сигнализацию.
- Сообщить вышестоящему руководителю;
- Остановить работу технологического оборудования;
- Сообщить дежурному инженеру-электрику о возгорании;

9.3. Принять, по возможности, другие меры:

- по эвакуации людей,
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и
- сохранности материальных ценностей.

9.4. При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.

9.5. Инженер-электрик обязан:

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- Перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации;



- Остановить работу системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении;
- Выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

9.6. Руководитель обязан:

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

10. СОТРУДНИК, НАЗНАЧЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ, ОБЯЗАН:

- Осуществлять контроль за соблюдением в помещения правила пожарной безопасности.
- В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.
- Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента»
(НОУ ВО «ВСИЭМ»)

Вводный инструктаж по противопожарному минимуму НОУ ВО
«ВСИЭМ»

12 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

12.1 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., должность, подпись лица осуществившего изменение документа
1	2	3	4	5	6



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента»
(НОУ ВО «ВСИЭМ»)

Вводный инструктаж по противопожарному минимуму НОУ ВО
«ВСИЭМ»

13 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1.	Ректорат	Проректор по административной и воспитательной работе	Наумов Р.В.		28.12.17
2.	Учебно- методический отдел	Начальник	Маркова Л.Л.		28.12.17
3.	Отдел правового и кадрового обеспечения	Начальник	Саввина В.К.		28.12.17